

Warszawa, dnia 8 marca 2017 roku.

ZAPROSZENIE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako zamawiający – w ramach rozpoznania rynku – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie robót elektrycznych polegających na:

1. Przepięciu zasilania pompy zbiornika przeciwpożarowego do istniejącej elektrycznej rozdzielni pożarowej z wykorzystaniem istniejącego kabla ppoż. W celu wykonania przepięcia należy odłączyć zasilanie pompy zbiornika przeciwpożarowego od tablicy administracyjnej oraz ułożyć istniejący kabel ppoż. (ok. 40 mb) na odpowiednich systemowych mocowaniach pożarowych.
2. Ułożeniu kabla pożarowego o długości ok. 8 mb., typu NHXH 5x10 mm², o odporności ogniowej EI 90, na odpowiednich systemowych mocowaniach pożarowych, w celu podłączenia istniejącej elektrycznej rozdzielni pożarowej do rezerwowego zasilania w rozdzielni głównej (II przyłączy). Istniejąca rozdzielnia pożarowa jest obecnie podłączona do podstawowego zasilania w rozdzielni głównej (I przyłączy) i należy dodatkowo podłączyć ją do rezerwowego zasilania w rozdzielni głównej (II przyłączy).
3. Ułożeniu ok. 20 istniejących kabli elektrycznych i teletechnicznych, na odcinku ok. 40 mb., w istniejących korytach kablowych. W celu prawidłowego ułożenia kabli należy je przeciąć, przedzwonić i połączyć. Kable, które okażą się niepotrzebne, należy wyciąć.

Zmiany opisane w punkcie 1 i 2 należy nanieść na istniejącą dokumentację techniczną, będącą w posiadaniu Ministerstwa.

Przed złożeniem oferty niezbędna jest wizja lokalna na terenie nieruchomości celem ustalenia szczegółowego zakresu prac.

Ofertę cenową, zawierającą VAT, proszę złożyć drogą mailową na adres: anna.zielinska@mrpips.gov.pl, do dnia **13 marca 2017 roku**.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie jest Anna Zielińska, tel. 22-661-13-02, 723 998 186.

DYREKTOR
Biura Administracyjnego
Sylvia Boratyńska