

D-04-14 /2015

Skierniewice, 21 stycznia 2015 r.

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadając na pismo nr DPR-IV-021-9(10)/BS/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku (data wpływu do IO dnia 7 stycznia 2015 roku) uprzejmie informuję, że nie zgłaszamy uwag do projektu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych (projekt z dnia 16 grudnia 2014 roku).

Możemy jedynie zasugerować, by w § 3 punkt 1, uwzględnić, obok „...o zainstalowanej mocy cieplnej większej niż 50 kW”, również rodzaj i ilość czynnika chłodniczego w instalacji ziębniczej.

Z poważaniem

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA
prof. dr hab. Przemysław Adamicki
-1-