


P. A. Mune
07.08.2015
[signature]

DPR
P. uoninise



STOWARZYSZENIE OCHRONY PRACY

ul. Paca 37, 04-386 Warszawa,
tel. (022) 517 88 89, fax (022) 517 88 87;
email: sop@va.pl

KRS: 0000200796

nr konta: 12 1500 1878 1218 7005 7371 0000

Warszawa 3 08 2015r.

SOP 8/2015



Szanowny Panie Ministrze

SEKRET
Data: 07 SIE 2015
Znak: DPR.IV.021.9(11)2014.15BS

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 lipca 2015r. znak DPR-IV.021.9(11).2014/15BS dot. projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych, ponawiamy wyrażoną poprzednio opinię o celowości uwzględnienia w rozporządzeniu problematyki wielkich zagrożeń dla okolicznej ludności i naturalnego środowiska w sytuacji spowodowanej uwolnieniem substancji szkodliwych oraz ich wybuchem w związku z funkcjonowaniem instalacji ziębniczych.

Zgłoszona przez Stowarzyszenie Ochrony Pracy w tym zakresie opinia nie została uwzględniona chociaż przyznano iż duże instalacje ziębnicze należy traktować jako zakłady stwarzające zagrożenie poza swoim terenem w wyniku zakłócenia działania instalacji ziębniczej lub jej części składowych, występujące podczas użytkowania lub spowodowane czynnikami zewnętrznymi, mogące wywołać sytuacje awaryjne stwarzające nadzwyczajne zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska, zarówno w miejscach eksploatacji tych instalacji, jak i w ich otoczeniu a skutki tych zdarzeń mogą oddziaływać na znacznych obszarach.

Problematyka ta jest szczególnie istotna ze względu na operacje przetaczania czynników ziębniczych gdzie występuje zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jednakowoż projekt rozporządzenia nie precyzuje jakie instalacje ziębnicze należy uznać jako "duże".

Zakładanym celem projektowanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ma być opracowanie ogólnie obowiązujących, jednolitych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych.

Zgodnie z § 1 p.3 projektu rozporządzenia określa ono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych;

Jeżeli ze względów formalnych żadne aspekty postępowania na wypadek wielkich awarii przemysłowych nie mogą być w projektowanym rozporządzeniu uwzględnione to należałoby to wyraźnie wskazać z powołaniem na obowiązujące regulacje w tym zakresie.

Projektowane rozporządzenie określa podstawowe obowiązki operatora w