

Zakres przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych:

Lp	Nazwa	Czynności	Okresy przeglądów
1.	Instalacje elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola modułów awaryjnych oprawy • Sprawdzenie działania aparatów • Kontrola zacisków łączeniowych • Kontrola oświetlenia • Kontrola połączeń wyrównawczych i inst. piorunochronnej • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 12 miesięcy
2.	System zasilania gwarantowanego UPS	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie pracy/testy UPS • Oględziny baterii i połączeń • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 6 miesięcy
3.	Instalacje wentylacji	<ul style="list-style-type: none"> • Przegląd instalacji • Sprawdzenie nastaw. nawiewu i wywiewu • Sprawdzenie działania klap, wentylatorów, nagrzewnic • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 6 miesięcy
4.	System klimatyzacji	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie pracy systemu • Regulacja • Wymiana materiałów eksploatacyjnych, w tym czynnika chłodzącego 	Raz na 3 miesiące
5.	System kontroli dostępu (KD)	<ul style="list-style-type: none"> • Backup ustawień systemu • Przetestowanie kontrolerów i modułów • Przetestowanie czytników/przycisków • Regulacja elektrozaczepów/zwór • Sprawdzenie akumulatorów • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 3 miesiące
6.	System sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN)	<ul style="list-style-type: none"> • Backup ustawień systemu • Przetestowanie ekspanderów i modułów • Przetestowanie czujników/detektorów • Sprawdzenie akumulatorów • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 3 miesiące
7.	System telewizji przemysłowej	<ul style="list-style-type: none"> • Backup ustawień systemu • Przetestowanie rejestratorów/serwerów • Regulacja kamer • Czyszczenie kamer • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 3 miesiące
8.	System zarządzania budynkiem (BMS)	<ul style="list-style-type: none"> • Backup systemu • Sprawdzenie urządzeń peryferyjnych • Sprawdzenie akumulatorów • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 3 miesiące
9.	System gaszenia gazem (SUG)	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie pracy systemu • Testowanie czujek • Sprawdzenie akumulatorów, • Czyszczenie czujek • Kontrola ciśnienia w butlach gaśniczych • Wymiana materiałów eksploatacyjnych 	Raz na 6 miesięcy
10.	System wczesnego ostrzegania pożaru - Vesda	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie pracy systemu, • Czyszczenie, • Regulacja i kalibracja • Wymiana materiałów eksploatacyjnych, 	Raz na 6 miesięcy
11.	Instalacja sieci strukturalnej	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie/ogłędziny poprawności połączeń części pasywnej 	Raz na 12 miesięcy