

P. dyr. J. Sambor
25 -06- 2014

Pan dyr. O. Podgórski



MINISTER ZDROWIA

MZ-PR-WL-022-39564-4/ER/14/BZ

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Rodzinnej

Data wpływu:

25 -06- 2014

-152-

Warszawa, dnia 25-06-2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
PODSEKRETARZA STANU
ELŻBIETY SEREDYN

Data wpływu: 2014 -06- 25 -177-

L. dz. 1554/14

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Rodzinnej

Data wpływu: 26 -06- 2014 -152-

L. dz.

Pani

Elżbieta Seredyn

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

P. K. Hoka

Sambor

Pani Podgórski

Odpowiadając na pismo z dnia 25 czerwca 2014 r. znak: DSR-II-021-3-2(1/2)-KH/13, przedstawiam następującą opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Po ponownej analizie ww. projektu rozporządzenia, mając na uwadze brzmienie § 155 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), który stanowi, że w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni wymaganej zgodnie z § 57 dla danego pomieszczenia, proponuje się doprecyzowanie i nadanie następującego brzmienia § 2 pkt 18 projektu rozporządzenia:

„18) jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu, niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację, co najmniej 50% powierzchni okien;”.

z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU