

## MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

### BIURO ADMINISTRACYJNE

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36  
www.mpips.gov.pl; e-mail: sekretariat.ba@mpips.gov.pl

---

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 roku.

BA-II-271-10(9)-AZ/2014  
L.dz. 6282/14

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń na terenie nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5*, znak sprawy: 10/BA/PN/2014.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

#### **PYTANIE 1**

„Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie dźwigów osobowych z maszynownią górną?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastosowanie dźwigów osobowych z maszynownią górną.

#### **PYTANIE 2**

„Proszę o podanie wymiarów szybów dźwigowych i maszynowni?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wszystkie wymiary dotyczące szybów windowych podane są w inwentaryzacji geodezyjnej, a istniejąca maszynownia nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

**PYTANIE 3**

*„Proszę o sprecyzowanie: drzwi kabiny przystankowej mają być malowane w kolorze RAL 7032 zgodnie z ofertą firmy Schindler, czy ze stali nierdzewnej, zgodnie z zapisami projektowymi?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż drzwi kabiny przystankowej zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne mają być wykonane zgodnie z projektem – czyli ze stali nierdzewnej i mają być wyposażone w listwę fotooptyczną.

**PYTANIE 4**

*„Czy drzwi kabiny przystankowej mają być w klasie odporności ogniowej EI120, czy EI60, tak jak wynikające z dokumentacji projektowej przegrody?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wydzielenie klatek schodowych z trzonami windowymi jako wydzielenie niezależnej strefy ppoż. jest wykonane od piwnic do ostatniej kondygnacji – zgodnie z ekspertyza pożarową. To oznacza, że nie ma wymogów do wydzielenia ppoż. wind od klatek schodowych czyli brak odporności ogniowej drzwi kabin.

**PYTANIE 5**

*„Proszę o wskazanie lokalizacji montażu kamienia Galaxy Star?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż kamień Galaxy Star ma być zamontowany przy drzwiach wind – portale windowe – zgodnie z projektem.

Ponadto Zamawiający, w celu wyjaśnienia opisu bram wjazdowych, załącza ich opis katalogowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

( - ) Zbigniew Skowroński